



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° T 04022 / 573432

Délivrée à:
Delivered to:

COOPER
ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII, -
63200 RIOM - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

2019BA

Produit:
Product:

BAES D'AMBIANCE A FLUORESCENCE NP
BAES FOR ATMOSPHERE WITH FLUORESCENCE NP

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

LUMINOX

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

ADR 1000E - 10910
STD 1000E - 10231
TIM 1000E - 10905

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP55 - IK07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50-60
Flux lumineux à 1 h : 900 lm - Flux lumineux à 5 min : 1000 lm

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : - Ni-Cd 10 x 1,2 V / 3,7 Ah - SAFT VTD 3700
- Ni-Cd 10 x 1,2 V / 4 Ah - SANYO KR-DHL
Lampes de secours : 1 tube 18 W
Veille : 1 x 24V / 3 W - E10
(Changement de la raison sociale du titulaire et de l'unité de fabrication)

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2005 +A1:2007, NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003, NF
C 71-801:2000

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essai LCIE 78176-566708C - 78176-566708D - 60020014-
512937/E et F - 2520030 - 2520060 - 35562020/A1

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°T 04022 / 566856 du 2008-02-01

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2008-08-12

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

Michel BRENON
Directeur de la Certification
Certification Manager

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92200 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tel : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 80 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174