

NUG31306 TR 3000



Utilisés pour les équipements d'alarme de type 1, 2a, 2b et CMSI.

Ils sont conformes à la norme NF S 61-936.

Le Tableau de Report d'Exploitation TR3000 permet de reporter les informations de détection et d'alarme de l'Equipement de Contrôle et de Signalisation Sensea.EC.

Equipé d'un afficheur alphanumérique, il permet l'affichage des zones en alarme ainsi que des points adressables. Avec sa pile, le TR3000 sonne pendant une heure en cas de coupure de liaison avec l'ECS raccordé.

Descriptif Technique :

- IP 30, IK 04 Coloris gris clair
- Dimensions L x l x h : 130 x 130 x 35 mm
- Consommation : 18 mA
- Equipement : Ronfleur
- Batterie 9V intégrée
- Voyant sous tension : vert
- Voyant veille restreinte : jaune
- Voyant dérangement général : jaune
- Afficheur LCD 24 caractères (zones et points)
- Acquit sonore : local ou général
- Bouton : acquit ronfleur, test lampes et ronfleur
- Liaison : 2 paires 8/10ème ou 9/10ème de type CR1

Caractéristiques Techniques :

Référence :

NUG31306